




KOMUNIKAT Nr 1/2020

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie z dnia **29.04.2020 r.** w sprawie **braku przydatności** wody do spożycia z wodociągu w miejscowości **Sieniawa**, gm. Drawno, pow. choszczeński zaopatrującego w wodę ok. **45** mieszkańców miejscowości: **Sieniawa**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu **27.04.2020 r.** stwierdził, że woda **nie spełnia** wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia najwyższej dopuszczalnej wartości bakterii grupy Coli oraz Enterokoków kałowych (paciorkowce kałowe).

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeżenie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.



Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o. ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno zarządzający wodociągiem publicznym w miejscowości Sieniawa został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie
mgr Lidia Polak
specjalista zdrowia publicznego