



KOMUNIKAT Nr 3/20

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pom. z dnia 12 maja 2020r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Nowe Laski gm. Wierzchowo, pow. drawski zaopatrującego 103 mieszkańców miejscowości Nowe Laski.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pom. po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 11.05.2020r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj. bakterii grupy coli w ilości 62 jtk w 100 ml wody.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Gmina Wierzchowo ul. Długa 29, 78-530 Wierzchowo, reprezentowana przez Wójta Wierzchowa zarządzający wodociągiem Nowe Laski został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

PO
PAŃSTWOWEGO
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Drawsku Pomorskim
Aleksandra Orlińska