



KOMUNIKAT Nr 10/2020

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu z dnia 18.09.2020 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Golin, gmina Człopa, powiat walecki, zaopatrującego 178 mieszkańców miejscowości Golin i Brzeźniak.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 15.09.2020 r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia najwyższej dopuszczalnej wartości liczby bakterii grupy coli i enterokoków.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa, zarządzający wodociągiem w Golinie został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wałczu
Anna Krysztofiak
mgr inż. Anna Krysztofiak