



KOMUNIKAT Nr 9/20

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pom. z dnia 15 września 2020r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Byszkowo gm. Czaplinek, pow. drawski zaopatrującego 83 mieszkańców miejscowości Byszkowo i Kamienna Góra.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pom. po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 14.09.2020r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj. bakterii grupy coli w ilości 13 jtk w 100 ml wody.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeżenie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Agrol spółka cywilna Gospodarstwo Rolne w Byszkowie, 78-553 Broczyno zarządzający wodociągiem Byszkowo został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyzsza informacja obowiazuje do czasu odwołania.

P.O.
PAŃSTWOWEGO
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Drawsku Pomorskim
Aleksandra Orlińska