




KOMUNIKAT Nr 9/2020

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie z dnia 21 września 2020r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Krupy gm. Darłowo, pow. sławieński zaopatrującego w wodę 579 mieszkańców miejscowości Krupy, Zielnowo i Sińczyca.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 16 września 2020r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia najwyższej dopuszczalnej wartości bakterii grupy coli, enterokoków kałowych i Escherichia coli.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach zarządzający wodociągiem Krupy został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Sławnie
mgr Irena Kowalkowska
Kierownik Oddziału Nadzoru